

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nr: 27573/2013.01

Boletim Definitivo

**Análise solicitada por:** Administração do Porto de Aveiro, S.A.

**Data de Recolha:** 17/04/2013

**Endereço:** Edifício 9 - Forte da Barra 3830-565 Gafanha da Nazaré

**Data de Recepção:** 17/04/2013

**Descrição da amostra:** Águas de consumo humano

**Data Inic. Análise:** 17/04/2013

**Denominação da amostra:** F.B. - Pavilhão dos Pilotos - Lota

**Data Fim Análise:** 18/04/2013

Ensaio	Método	Resultado	Unidade	Limite Lei
#Cloro Residual	PNT MA/FQ-19 (2010-06-25)	0,78	mg Cl <sub>2</sub> /l	---
Escherichia coli (E. coli)	PNT MA/M-04 (2010-06-25) baseado na ISO 9308-1:2000	0	UFC/100 ml	0
Bactérias coliformes	PNT MA/M-04 (2010-06-25) baseado na ISO 9308-1:2000	0	UFC/100 ml	0

### Apreciação:


Os parâmetros analisados cumprem na íntegra com o Decreto-Lei nº 306/07 de 27 de Agosto.

O Técnico



Albergaria-a-Velha, 23 de Abril de 2013

A Directora do Laboratório  
Margarida Côrte-Real



### Observações:

Amostra colhida pelo Laboratório Luságua de acordo com o PGQ 5.7 (2011-07-19)

#:Medição efectuada "in situ"

Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente à amostra analisada

O relatório não poderá ser reproduzido parcialmente sem autorização expressa do laboratório

O ensaio assinalado com \* não está incluído no âmbito da acreditação

O ensaio assinalado com \*\* é subcontratado a um laboratório com método acreditado

O ensaio assinalado com \*\*\* é subcontratado a um laboratório com o método não acreditado

SMEVW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition

l.q.: limite de quantificação l.d.: limite de detecção MI: Método interno

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei nº 306/07 de 27 de Agosto.

Mod.R07/17

Página 1/1

### LABORATÓRIO LUSÁGUA

Luságua - Serviços Ambientais, S.A.

Estrada Nacional 1 - Feira Nova - 3850-200 Albergaria-a-Velha - Portugal

tel.: +351 234 520 090 - fax: +351 234 520 099

Sede:

Av. Marechal Gomes da Costa, 33 - 1º A - 1800-255 Lisboa - Portugal

tel.: +351 217928670 - fax: +351 217974649 - www.lusagua.pt