

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nr: 18774/2012.01

Boletim Definitivo

**Análise solicitada por:** Administração do Porto de Aveiro, S.A.

**Endereço:** Edifício 9 - Forte da Barra 3830-565 Gafanha da Nazaré

**Descrição da amostra:** Águas de consumo humano

**Denominação da amostra:** T.S. - Clube Naval de Aveiro

**Data de Recolha:** 29/08/2012

**Data de Recepção:** 29/08/2012

**Data Inic. Análise:** 29/08/2012

**Data Fim Análise:** 30/08/2012

Ensaio	Método	Resultado	Unidade	Limite Lei
#Cloro Residual	PNT MA/FQ-19 (2010-06-25)	0,11	mg Cl <sub>2</sub> /l	---
Escherichia coli (E. coli)	PNT MA/M-04 (2010-06-25) baseado na ISO 9308-1:2000	0	UFC/100 ml	0
Bactérias coliformes	PNT MA/M-04 (2010-06-25) baseado na ISO 9308-1:2000	0	UFC/100 ml	0

### Apreciação:

Os parâmetros analisados cumprem na íntegra com o Decreto-Lei n° 306/07 de 27 de Agosto.

Albergaria-a-Velha, 06 de Setembro de 2012

O Técnico

A Directora do Laboratório  
Margarida Côrte-Real

### Observações:

Amostra colhida pelo Laboratório Luságua de acordo com o PGQ 5.7 (2011-07-19)

#:Medição efectuada "in situ"

Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente à amostra analisada

O relatório não poderá ser reproduzido parcialmente sem autorização expressa do laboratório

O ensaio assinalado com \* não está incluído no âmbito da acreditação

O ensaio assinalado com \*\* é subcontratado a um laboratório com método acreditado

O ensaio assinalado com \*\*\* é subcontratado a um laboratório com o método não acreditado

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition

l.q.: limite de quantificação l.d.: limite de detecção MI: Método interno

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n° 306/07 de 27 de Agosto.

Mod.R07/17

Página 1/1

### LABORATÓRIO LUSÁGUA

Luságua - Serviços Ambientais, S.A.

Estrada Nacional 1 - Feira Nova - 3850-200 Albergaria-a-Velha - Portugal

tel.: +351 234 520 090 - fax: +351 234 520 099

Sede:

Av. Marechal Gomes da Costa, 33 - 1° A - 1800-255 Lisboa - Portugal

tel.: +351 217928670 - fax: +351 217974649 - www.lusagua.pt

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nr: 18775/2012.01**

Boletim Definitivo

**Análise solicitada por:** Administração do Porto de Aveiro, S.A.**Data de Recolha:** 29/08/2012**Endereço:** Edifício 9 - Forte da Barra 3830-565 Gafanha da Nazaré**Data de Recepção:** 29/08/2012**Descrição da amostra:** Águas de consumo humano**Data Inic. Análise:** 29/08/2012**Denominação da amostra:** TS - Socarpor**Data Fim Análise:** 31/08/2012

Ensaio	Método	Resultado	Unidade	Limite Lei
Bactérias coliformes	PNT MA/M-04 (2010-06-25) baseado na ISO 9308-1:2000	0	UFC/100 ml	0
Escherichia coli (E. coli)	PNT MA/M-04 (2010-06-25) baseado na ISO 9308-1:2000	0	UFC/100 ml	0
Enterococos	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Clostridium perfringens	HPA NHS W5:2005	0	Nº/ml	0

**Apreciação:**

Os parâmetros analisados cumprem na íntegra com o Decreto-Lei nº 306/07 de 27 de Agosto.

Albergaria-a-Velha, 04 de Setembro de 2012

O Técnico

A Directora do Laboratório  
Margarida Côrte-Real**Observações:**

Amostra colhida pelo Laboratório Luságua de acordo com o PGQ 5.7 (2011-07-19)

#:Medição efectuada "in situ"

Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente à amostra analisada

O relatório não poderá ser reproduzido parcialmente sem autorização expressa do laboratório

O ensaio assinalado com \* não está incluído no âmbito da acreditação

O ensaio assinalado com \*\* é subcontratado a um laboratório com método acreditado

O ensaio assinalado com \*\*\* é subcontratado a um laboratório com o método não acreditado

SMEVWV: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition

l.q.: limite de quantificação l.d.: limite de detecção MI: Método interno

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei nº 306/07 de 27 de Agosto.

Mod.R07/I7

Página 1/1

**LABORATÓRIO LUSÁGUA**

Luságua - Serviços Ambientais, S.A.

Estrada Nacional I - Feira Nova - 3850-200 Albergaria-a-Velha - Portugal

tel.: +351 234 520 090 - fax: +351 234 520 099

Sede:

Av. Marechal Gomes da Costa, 33 - 1º A - 1800-255 Lisboa - Portugal

tel.: +351 217928670 - fax: +351 217974649 - www.lusagua.pt